

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на подключение (технологическое присоединение) объектов**  
**капитального строительства к сетям газораспределения\***  
**№ 256/з от 21 июня 2021 г.**

- РЭГС в г. Камешково филиала АО "Газпром газораспределения Владимир"
1. в г. Коврове

*(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)*

2. АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

*(полное наименование заявителя-юридического лица, фамилия, имя, отчество)*

3. **Объект капитального строительства**

Объект для обслуживания автотранспорта

*(наименование объекта)*

расположенный (проектируемый) по адресу:

601300, Владимирская обл, Камешковский р-н, Камешково г, Свердлова ул з/у  
33:06:010124:150

*(местонахождение объекта)*

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 куб. метров в час.

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 (семьдесят) рабочих дней.

Исполнитель:

Начальник службы



В.В. Воробьев

Подготовил:

Инженер



И.С. Боговетдинова

\*при предварительной выдаче технических условий

10.02.2021 № 64  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_Главе Камешковского района  
А.З. Курганскому  
ул. Свердлова, д. 10,  
г. Камешково, 601300**Ответ на запрос о возможности  
технологического присоединения**

Уважаемый Анатолий Захарович!

На Ваш запрос от 08.02.2021 г. № 01-19-822 по вопросу выдачи технических условий на подключение объекта капитального строительства к линии электропередачи с разрешенным использованием «обслуживание автотранспорта», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 33:06:010124:150, по адресу: г.Камешково, ул. Свердлова сообщаем, что в границы данного земельного участка попадают охранные зоны кабельных линий 10 кВ: КЛ-10 кВ от РП-1 «Камешково» до ТП-18, обеспечивающее электроснабжение ЦРБ Камешковского района; КЛ-10кВ от РП-1 «Камешково» до ТП-43, обеспечивающее электроснабжение первой производственной линии ООО «Ютекс-РУ»; КЛ-10кВ от РП-1 «Камешково» до ТП-50, обеспечивающее электроснабжение второй производственной линии ООО «Ютекс-РУ».

Просим Вас скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:010124:150 или предусмотреть мероприятия по выносу сетей электроснабжения за границы земельного участка.

Так же сообщаем, что в соответствии с ПП РФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение, срок действия технических условий составляет 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение, плата за технологическое присоединение до 15 кВт составляет 550 рублей.

Начальник ПО г. Камешково



А.Н. Куманейкин





МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА  
**«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МУП «ИнТех»)**

Молодёжная ул., д. 7, Камешково г., Владимирская обл., 601300  
Тел./факс: 8 (49248) 2-40-18 / 2-40-48, e-mail: mupinteh@yandex.ru  
ОГРН 1153340002408 ИНН 3315012206 КПП 331501001

20.02.2021 № 244  
на № 01-19-820 от 08.02.2021

Главе администрации  
Камешковского района  
А.З. Курганскому

Уважаемый Анатолий Захарович!

МУП «ИнТех» сообщает Вам, что техническая возможность технологического присоединения объекта расположенного по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова на земельном участке с разрешенным использованием «обслуживание автотранспорта» (кадастровый номер 33:06:010124:150) к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения отсутствует, ввиду удаленности сетей от участка.

Директор

А. В. Семин

А. С. Архипов  
(849248)2-40-48