

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения*
№ 254/з от 21 июня 2021 г.

РЭГС в г. Камешково филиала АО "Газпром газораспределения Владимир"
1. в г. Коврове
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
(полное наименование заявителя-юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. **Объект капитального строительства**
Объект для бытового обслуживания

(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу:

601300, Владимирская обл, Камешковский р-н, Камешково г, Школьная ул з/у:
33:06:010132:428

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 куб. метров в час.

4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

5. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 (семьдесят) рабочих дней.

Исполнитель:
Начальник службы



В.В. Воробьев

Подготовил:
Инженер



И.С. Боговетдинова

*при предварительной выдаче технических условий

21.06.21 № 324
на № _____ от _____Главе Камешковского района
А.З. Курганскому
ул. Свердлова, д. 10,
г. Камешково, 601300**Ответ на запрос о возможности
технологического присоединения**

Уважаемый Анатолий Захарович!

На Ваш запрос от 09.06.2021 г. № 01-19-3781 по вопросу выдачи технических условий на подключение объекта капитального строительства к линии электропередачи с разрешенным использованием «бытовое обслуживание», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 33:06:010132:428, по адресу: г.Камешково, ул. Школьная сообщаем, что в границы данного земельного участка попадает кабельная линия 6 кВ Ф-601 ПС «КамешковоТекстиль».

Просим Вас скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:010132:428 или предусмотреть мероприятия по выносу сетей электроснабжения за границы земельного участка.

Так же сообщаем, что в соответствии с ПП РФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение, срок действия технических условий составляет 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение, плата за технологическое присоединение до 15 кВт составляет 550 рублей.

Начальник ПО г. Камешково



А.Н. Куманейкин





МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МУП «ИнТех»)

Молодёжная ул., д. 7, Камешково г., Владимирская обл., 601300
Тел./факс: 8 (49248) 2-40-18 / 2-40-48, e-mail: mupinteh@yandex.ru
ОГРН 1153340002408 ИНН 3315012206 КПП 331501001

23.06.2021 № 822-16
на № 01-19-3782 от 09.06.2021



МУП УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИнТех"

А.В. Семин

23.06.2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
объекта капитального строительства к сетям водоотведения

Заказчик: Администрация Камешковского района

Наименование объекта:

Место расположения объекта: Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная

Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование Камешковский район
Владимирской области

Основание: запрос о предоставлении технических условий подключения.

Кадастровый номер земельного участка: 33:06:010132:428

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: рассчитывается проектом
застройки.

Срок подключения: 2 года

Срок действия технических условий подключения: 3 года

Возможная точка подключения: существующий колодец на канализационной линии Ø300
материал чугуна, вблизи д. 10а, по ул. Свердлова, в г. Камешково.

Особые условия:

1. Подключение к инженерной сети произвести при наличии условий подключения (технических условий для присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоотведения.

2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (статья 52).

3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право осуществлять технический надзор по укладке инженерной сети водоотведения и приемке ее в эксплуатацию, в связи с чем собственник (пользователь) земельного участка обязан не менее чем за 3 рабочих дня сообщить о дате, времени и месте монтажа указанной инженерной сети с указанием телефона, имени и адреса лица, уполномоченного на проведение работ.

Главный инженер

А.С. Архипов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МУП «ИнТех»)

Молодёжная ул., д. 7, Камешково г., Владимирская обл., 601300
Тел./факс: 8 (49248) 2-40-18 / 2-40-48, e-mail: mupinteh@yandex.ru
ОГРН 1153340002408 ИНН 3315012206 КПП 331501001

23.06.2021 № 822-1
на № 01-19-3782 от 09.06.2021

Главе администрации
Камешковского района
А. З. Курганскому

Уважаемый Анатолий Захарович!

МУП «ИнТех» сообщает Вам, что техническая возможность технологического присоединения объекта, расположенного в г. Камешково, ул. Школьная, с разрешенным использованием «бытовое обслуживание», на земельном участке с кадастровым номером 33:06:010132:428, к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения имеется. Технические условия подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения приведены в приложении.

В соответствии с пунктом 8 указанных Вами Правил от 13.02.2006 просим в дополнительном запросе указать следующие сведения для уточнения выдаваемых технических условий по холодному водоснабжению:

информацию о предельных параметрах разрешённого строительства (реконструкции) объекта;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта и планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Уведомляем, что плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения в настоящее время департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области не утверждена, а тариф на подключение к сети водоотведения на 2021 год равен 2 015 руб./куб. м присоединенной нагрузки в сутки.

Охранная зона согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство», пункт 12.35 (таблица 12.5); п. 12.36 (таблица 12.6).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер

А.С. Архипов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (МУП «ИнТех»)

Молодёжная ул., д. 7, Камешково г., Владимирская обл., 601300
Тел./факс: 8 (49248) 2-40-18 / 2-40-48, e-mail: mupinteh@yandex.ru
ОГРН 1153340002408 ИНН 3315012206 КПП 331501001

23.06.2021 № 822-1а
на № 01-19-3782 от 09.06.2021



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИнТех"

23.06.2021

А.В. Семин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
объекта к сетям водоснабжения

Заказчик: администрация Камешковского района.

Наименование объекта:

Место расположения объекта: Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная

Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование Камешковский район
Владимирской области

Основание: запрос о предоставлении технических условий подключения.

Кадастровый (условный) номер: 33:06:010132:428

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: рассчитывается проектом
застройки.

Срок подключения: 2 года.

Срок действия технических условий подключения: 3 года.

Возможная точка подключения: проектируемый колодец на водопроводной линии чугун Ø150
вблизи д. 10, по ул. Школьная, в г. Камешково.

Особые условия:

1. Подключение к инженерной сети произвести при наличии условий подключения (технических условий для присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения.
2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (статья 52).
3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право осуществлять технический надзор по укладке инженерной сети водоснабжения и приёмке её в эксплуатацию, в связи с чем собственник (пользователь) земельного участка обязан не менее чем за 3 рабочих дня сообщить о дате, времени и месте монтажа указанной инженерной сети с указанием телефона, имени и адреса лица, уполномоченного на проведение работ.

Главный инженер

А.С. Архипов

Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЦЕНТР»
ФИЛИАЛ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТЯХ
Ковровский межрайонный Центр технической
эксплуатации телекоммуникаций

Камешковский линейно-технический цех

ул. Сверлова, д.16, г. Камешково, 601300
тел. (49248) 2-12-00, факс: (49248) 2-53-34
E-mail: Kameshkov@center.rt.ru

Главе Администрации
Камешковского района

Курганскому А.З.

О предоставлении информации

Уважаемый Анатолий Захарович!

На Ваш запрос о наличии сетей связи на земельном участке с кадастровым номером 33:06:010132:428 сообщаем, что непосредственно по территории участка проходят линии связи ПАО «Ростелеком».

Линии связи находятся под защитой государства. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 утверждены Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, действующие по настоящее время.

В соответствии с указанным нормативным документом, предоставление земель, расположенных в охранных зонах линий связи проводятся при наличии письменного согласия предприятия, в ведении которого находятся сооружения связи. В выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Аналогичный порядок должен соблюдаться при выдаче разрешений на производство всех видов земляных и строительно-монтажных работ в охранных зонах прохождения линий связи.

В связи с этим, необходимо получить и выполнить технические условия:

- на проведение мероприятий по защите подземных коммуникаций связи, попадающих в зону предоставляемого земельного участка,
- на вынос из зоны предоставляемого земельного участка линейно-кабельных сооружений (при необходимости).

Все проектные и строительные работы согласовывать, и производить в присутствии представителей ПАО «Ростелеком».

Начальник Камешковского ЛТЦ

А.В.Крайнов



17.06.2021.