

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения*
№ 275/з от 03 октября 2019 г.

1. РЭГС в г. Камешково филиала АО "Газпром газораспределения Владимир"
в г. Коврове
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
(полное наименование заявителя-юридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. **Объект капитального строительства**
Магазины товаров первой необходимости

(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу:

601316, Владимирская обл, Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, дом №
УЧ.33:06:110501:1369

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 куб. метров в час.

4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения**
объекта капитального строительства 9 месяцев с даты заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства
к сети газораспределения.

5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 (семьдесят) рабочих**
дней.

Исполнитель:

Начальник службы

В.В. Воробьев

Подготовил:

Ведущий инженер

Е.С. Петраченкова

*при предварительной выдаче технических условий

от 10.2019 № МРЭ-Вл 7/12/23/2027

на № 01-19-6106 от 24.09.2019

ул. Б.Нижегородская, д. 91, г. Владимир, 600016
Тел. +7 (4922) 32-41-79, факс +7 (4922) 32-52-80
Прямая линия энергетиков: 8-800-100-33-00
e-mail: ves@ves.vladimirenergo.ru, <http://www.mrsk-cp.ru>
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Главе администрации Камешковского
района Владимирской области
А.З. Курганскому
ул. Свердлова, д. 10, г. Камешково,
Владимирская область, 601300

О технической возможности
подключения к сетям электроснабжения

В ответ на Ваше обращение №01-19-6106 от 24.09.2019 года по определению технической возможности подключения к сетям электроснабжения с указанием точек и условий присоединения земельных участков, сообщаяю.

Участок по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Гатиха, ул. Шоссейная, участок с КН 33:06:110501:1369, имеется техническая возможность технологического присоединения – опора №4 фид. 0,4 кВ №2 КТП №163/400 кВА от ВЛ 10 кВ №1001 ПС Пенкино. Точка подключения находится на расстоянии 5 метров от границы участка.

Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861.

При строительстве зданий и сооружений на участке необходимо получить согласие на отсутствие обременений от сетевой организации (наличие опор, кабельных линий, охранных зон и т.д.) на планируемой территории застройки.

Согласно предоставленным данным расчёт произведён с учётом мощности до 15 кВт. При обращении заявителя на получение технических условий цены могут корректироваться с учётом заявленной мощности и наличием утяжеляющих факторов строительства.

Главный инженер ПО «ВЭС»



М.Г. Елизаров

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

ИНН3315012206 КПП331501001 ОГРН1153340002408

Юридический адрес: 601300, Владимирская область,

город Камешково, улица Свердлова, дом 5

Телефон/факс: (849248) 2-40-02 E-mail: mupinteh@yandex.ru

4 Октября 2019 № 1178
на № 01-19-6108 от 24.09.2019

Главе Администрации
Камешковского района
А.З. Курганскому

Уважаемый Анатолий Захарович!

МУП «ИнТех» сообщает Вам, что техническая возможность (технологического присоединения) земельного участка с кадастровым номером 33:06:110501:1369 с разрешенным использованием «магазины товаров первой необходимости», расположенного в с. Гатиха, ул. Шоссейная, к сетям центрального водопровода и центральной канализации присутствует.

Тариф технологического присоединения объекта к центральному водопроводу и центральной канализации на сегодняшний момент не утвержден.

Директор

Титаренко С.Н.